

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-RU.ПБ33.В.00015

(регистрационный номер декларации о соответствии)

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество по производству напольных покрытий «ТАРКЕТТ» (ЗАО «ТАРКЕТТ») 446300, Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона, д.1, ОГРН: 1026303207226. Телефон: (84661) 3-50-70. Факс: (84661) 3-51-17

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество по производству напольных покрытий «ТАРКЕТТ» (ЗАО «ТАРКЕТТ») 446300, Российская Федерация, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона, д.1, ОГРН: 1026303207226. Телефон: (84661) 3-50-70. Факс: (84661) 3-51-17

(наименование и местонахождение изготовителя)

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное с антистатическим эффектом - линолеум ПВХ с антистатическим эффектом тип «ACCZENT MINERAL AS» (толщина 2,0 мм), ТУ 5771-021-54031669-2009
(информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект)

Серийный выпуск

Код ОК 005 (ОКП): 57 7113
Код ТН ВЭД России: 3918 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) Раздел I, Глава 3, Статья 13; Глава 33, Статья 149; Приложение таблицы 3, 27: класс пожарной опасности материала КМ5 (группа горючести - Г4, группа воспламеняемости - В3, группа дымообразующей способности - Д3, группа токсичности - Т2, группа распространения пламени - РП1) (см. Приложение №1)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция)

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д. По Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) Раздел VII, Глава 33, Статья 146

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ Отчет об испытаниях № 6 от 12.04.2012 г. ИЛ СЭУ ФПС ИПЛ по Оренбургской области (рег. номер ТРПБ. RU. ИН89 от 31.10.2011 г.)
Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007 действителен до 18.04.2014.

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

нет

(сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами))

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов. **СВОЕ ДЕЙСТВИЕ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 28.04.2012 ПО 27.04.2015

М.П.  Заявитель

Декларация о соответствии зарегистрирована

Орган по сертификации продукции в области пожарной безопасности «ОРЕНБУРГПОЖТЕСТ» СЭУ ФПС ИПЛ по Оренбургской области

(наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего декларацию о соответствии)

460004, г. Оренбург, пер. Станочный, 1а, тел. (3532) 30-50-87, 30-54-01 ОГРН: 1065611025886

Агестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ33 выдан 31.10.2011 г. Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Руководитель

М.П. (уполномоченное им лицо)

органа регистрирующего декларацию о соответствии

подпись

А.К. Нуждин

подпись

А.С. Харламов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № Д- RU.ПБ33.В.00015
(обязательная сертификация)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на
добровольной
основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести Г4
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости В3
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Группа распространения пламени РП1
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Материал с высокой дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)», Раздел I, Глава 3, Статья 13.

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.

Свойства материалов	Группа
Горючесть	Сильногорючие (Г4)
Воспламеняемость	Легковоспламеняемые (В3)
Способность распространения пламени по поверхности	Нераспространяющие (РП1)
Дымообразующая способность	С высокой дымообразующей способностью (Д3)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасные (Т2)



Заявитель

подпись

А.К. Нуждин

Руководитель
(уполномоченное
лицо) органа,
регистрирующего
декларацию о
соответствии

подпись

А.С. Харламов